

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Іванків  
(місце складання)

N 5 від "10" 05 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_ працівником(ами) виконавця робіт Іванківської Служби Вишгородського ЧЕП, Київської регіональної компанії СВРГ (Лавищенко В.І., слюсар СВРГ Гурмен В.І. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Київська 3д.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність сорувіжних пошкоджень сталевих газопроводів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити стан антикорозійного покриття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Лавищенко В.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

10.05.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

Коваленко В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис замовника)

