

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Іванків

(місце складання)

N 2

від "06" 05 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Іванківської філії Київського обласного ЧЕГГ Київської області - майстер СВРГ Данищенко В.П., слюсар СВРГ Турчак В.І. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Київська 6.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наявність корозійних пошкоджень сталевих газопроводів
- 2) усунути прорисання газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

поновити стан антикорозійного покриття методом фарбування, яке повністю відсутнє. Відновити кріплення для газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Данищенко В.П.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.05.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Коваленко В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

