

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. Раменне  
(місце складання)

№ 6

від «17» 06 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Р.В. Тарасюк  
середній Управління "Газоремонтний ЦНТ" Раменненської Р.М.У.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 175,  
вул. Стефанівська, місто/селище Раменне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність ввічливості на вхідних дверях
- 2) Відсутність опломбованих дверей (на вхідних)
- 3) Відсутність актів перевірки розмірів каналів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 15, 19, 39

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 15, 19, 39

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система опалювального обладнання на вхідних дверях не має притоку повітря  
Відсутність опломбованих дверей (на вхідних) потребує у вхідних дверях  
на вхідних дверях встановити опломбовані двері в найкоротші строки

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця) —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Григорук О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.06.24  
(дата)

М.В.Тарасюк  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.06.24  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)