

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Славко Валентин  
(місце складання)

№ 4

від «27» листопада 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Ю. Турбомерієвич

співробітнику Української Газарматурної АССТ Кошицького району  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8,  
вул. Корсаків, місто/селище Кіровоград

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність фірмової маркування
- 2) Відсутність датчиків /касових/
- 3) Відсутність інструкцій з експлуатації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв 25, кв 93

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв 25, кв 93

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Слід провести обстеження системи газопостачання у квартири № 25 та № 93 з метою перевірки  
ТО газопостачання згідно з вимогами ДСТУ-Б.1.1.1-2019 та ДСТУ-Б.1.1.1-2019:1-2019. Також  
у разі потреби, провести обстеження системи газопостачання у квартири № 25 та № 93 з метою  
перевірки системи газопостачання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Славко Валентин

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

27.11.2024

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)