

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вештород  
(місце складання)

N 1

від "04" березня 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Вештородська ЧЕГГ газобезпечності  
ТОВ Газрозподілі мережі України, старший майстер ПВРГ Карменко  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Куржова 2.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) необхідно виконати заміну покриття
- 2) збільшити газифікацію квартири кв 1 та кв 3; кв 27, кв 42.
- 3) частково замінити газифікацію квартири кв 57

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Збільшити газифікацію квартири  
Виконати ремонтну роботу з об'єктами газифікації  
від безпеки з приміщень пошкоджених

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Карменко  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

04.03.24  
(дата)

Пилипчук  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

05.03.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)