

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт  
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вишгород  
(місце складання)

№ 3 від "11" березня 2024 року

Відповідно до договору від "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Вишгородського ЧЕТТ Київської філії ЕНЕРДІ Кармелюк Т Дмитро Дмитрович (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Курчова 3А.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Нааявність корозійних пошкоджень сталевих гарнприводів
- 2) Усунення пробісами трудопрободу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Поновити стан антикорозійного покриття  
Загладити наявні пробіси трудопрободу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кармелюк Т  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

11.03.24  
(дата)



Лавська Л А  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

19.03.24  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)