

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Винищів
(місце складання)

N 21 від "08" 05 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівник(ами) виконавця робіт Винищівський ЦЕНТРАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ СТ.МАЙСТЕР КАРМЕШКО П.Г., СЕЛОСАР БОСНИК В.О., СЕЛОСАР ШТЕЙНКО М.А.І. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N пр.Шарана 13/9

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Корозія зовнішнього газопроводу пошкодження фарбове покриття
- 2) Найшов заземлення мідного проводу
- 3) Квартирами I і II під'язв зовнішній газопровід за допомогою танконали

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити фарбове покриття;
Розкрити мідний провод вбудованою;
Відновити доступ квартирами 37.7 зовнішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кармешко П.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

08.05.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)