

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вишгород
(місце складання)

№ 16

від "19" квітня 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Вишгородський ЦЕТГ, Київської ФІМІ Кармелюк ТГ, Дослідн ВБ з електроенергетики ВІ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Марти, 3.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) коротко звичайного газопроводу
- 2) несправні криплення (обори)
- 3) задухований звичайний газопровід (пвГО) прибудови

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відключити газове обладнання
Відключити напрямки електрики
Збільшити міцність звичайного газопроводу, виконати ремонт за місцем прибудови
виконати ремонт електрики

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 20 травня 2024 р

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Кармелюк ТГ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.04.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)