

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вишгород
(місце складання)

№ 17 від "24" квітня 2024 року

Відповідно до договору від "___" ___ 20__ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Вишгородський ЦЕРГ Частинка ФІМБ Карпенко О.І., Досієн В.О. / Метелік О.В. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № пр. Мазени 5.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Корозія зовнішнього газопроводу
- 2) Корозія внутрішнього газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити накопичене погіршення
заміняти апарат побутового газопроводу
Відновити несправні кріплення і опори

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 24 травня 2024 р
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Карпенко О.І.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

24.04.24р
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)