

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Вишгород
(місце складання)

N 13 від "10" квітня 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 2024 року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Вишгородська УЕГГ Часткового ФІЛІТ
Карпенко ГГ, Митасенко ВІ ; Досенко ВІ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N В. Хмельницького 8

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Замурований забитий газопровід
- 2) Задурований балонним приладдям
- 3) Корозія трубопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити доступ до забитого газопроводу
Обновити фарбове покриття трубопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 місяць

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Карпенко ГГ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

10.04.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Земленко І М
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)