

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Тіме Червон  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «08» 02 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.gmtu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газрозподільні мережі  
України" Тіме Червон УСТГ м.р. м.р. П.В.Р.Г. Леушич В.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 11, вул. Трибуналенська, місто/селище Тіме Червон

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Запірки протреси на етажах потребують заміни на сучасні (шумові)
- 2) Газорозвід потребу фарбування
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного внутрішнього газопостачання після проведення ТО  
готова до подальшої експлуатації, потребує заміни запірних  
протресів у терміні 3 тижні та фарбування вхідного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.03.2024

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 182 7284

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання. \_\_\_\_\_

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леушич В.М.

08.02.24

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)