

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Київ Чернівці
(місце складання)

№ _____ від «08» 02 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті <https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газопровідні мережі України" Київська обласна УЄГГ м.р.с. ПВРГ Тешков В.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8, вул. Трибратська, місто/селище Київ Чернівці

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Запірні пристрої на стояках потребують фарбування (цукрові)
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система електричного сушіння газопостачання після перевірки
ТО готова до подальшої експлуатації, потребує фарбування фарбування
пристроїв у термін 3 тижні та фарбування внутрішнього газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 01.03.2024 р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 132 7287

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання. _____

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тешков В.М.

08.02.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)