

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Сквир
місце складання

від 15 " 04 2024 року

Відповідно до Типового договору від "12" грудня 2023 року викладеного на сайті

<https://grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Білоцерківське УЕГТ

Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" м-р СПВРГ Гріневич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1

вул. Набережна, місто/селище Сквира

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залірний пристрій на газопроводі-вводі потребує заміни
- 2) Газопровід потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до : —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

—
(багатоквартирного будинку в цілому)

або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система стільного сумісного газ-нісія після проведення ТО
готова до подальшої експлуатації. Потребує заміни залірний
пристрій на газопроводі-вводі ДУ 32. Потребувати газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 06.05.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця 0967808672

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав

з актом ознайомлений

обстеження

О.В.Гріневич

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)

О.В.Г.
(підпис)

15.04.2024р.

(дата)

(підпис Замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис Замовника)