Додаток 3
до Порядку технічного
обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання
багатоквартирного будинку (п.6 розділу !!!)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сквира (місце складення) від "17" 04 2024 року

Відповідно до Типового договору від "12" грудня 2023 року викладеного на сайті https://grmu.com.ua/, працівником(ами) виконавця робіт Білоцерківське УЕГГ Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" м-р СПВРГ Гріневич О.В.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я тп по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13
вул. Набережна, місто/селище Сквира

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Запірні пристрої на стояках потребують заміни
2) Газопровід потребує фарбування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до : —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому
або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Система спільного сумісного газ-ння після проведення ТО готова до подальшої експлуатації. Потребують заміни запірні пристрої. Пофарбувати газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 08.05.2024р.
Контактний робочий телефон представника виконавця 0967808612
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження — з актом ознайомлений

О.В.Гріневич (прізвище, ім'я та по батькові)		(прізвище, ім'я та по батькові)	
(підпис)	17.04.2024р. (дата)	(підпис Замовника)	(дата)

Інструктаж з основ безпекикористування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис Замовника)