

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Сквир
місце складання

від '19' '04' 2024 року

Відповідно до Типового договору від "12" грудня 2023 року викладеного на сайті

<https://grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт Білоцерківське УЕГГ

Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" м-р СПВРГ Гріневич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я тл по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21

вул. Набережна, місто/селище Сквир

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Запірні пристрої на стояках потребують заміни
2. Газопровід потребує фарбування
3. Кабелі зв'язку TV закріплені на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до :

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому)

або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

система спільного суцільного газ-ння після проведення ТО готова до подальшої експлуатації. Потребують заміни запірні пристрої. Фарбувати газопровід. Кабелі зв'язку, TV прибрати з газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

10.05.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця

0967808612

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав

з актом ознайомлений

обстеження

О.В.Гріневич

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(підпис)

19.04.2024р.

(дата)

(підпис Замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(підпис Замовника)