

**Акт**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

м. Сквиря  
місце складання

від ' 10 " 05 2024 року

Відповідно до Типового договору від "12" грудня 2023 року викладеного на сайті

<https://grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт

Білоцерківське УЕГГ

Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" м-р СПВРГ Гріневич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №

11

вул.

Соборна

, місто/селище

Сквира

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Запірні пристрої на стояках потребують заміни
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) Земляві приміщення роташовані на перших поверхах змінили своє функціональне призначення. Проведено переписування приміщень. Невідповідність проектній документації газ-них квартир.
- 4) Забезп'явку, TV закріплені на газопроводі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до :

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому)

або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного сумісного газ-ння після проведення ТО готова до подальшої експлуатації. Потребують заміни запірні пристрої у термін 5 тижнів. Фарбувати вв'язний газ-д земляві приміщення які змінили своє функціональне призначення потребують привести у відповідність проекту документацію газ-ння. Забезп'явку, TV прибрати з газ-ду.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

31.05.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця

0967808612

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав

з актом ознайомлений

обстеження

О.В.Гріневич

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(дата)

(підпис Замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис Замовника)