

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Сквиря
місце складання

від '22' "05" 2024 року

Відповідно до Типового договору від "12" грудня 2023 року викладеного на сайті

<https://grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт

Білоцерківське УЕГГ

Київської філії ТОВ "Газорозподільчі мережі України" м-р СПВРГ Гріневич О.В.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я тл по-батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №

19

вул.

Соборна

, місто/селище

Сквира

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Запірні пристрої на стояках потребують заміни
- 2) Футляри герметичності в нештатній стані (корозія, відсутнє фарбування та герметизація)
- 3) Газопровід потребує фарбування
- 4) Житлові приміщення розташовані на перших поверхах, змінили своє функціональне призначення, проведено підключення приміщення, нові відповідності проектній документації

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до :

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому)

або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система стаціонарного сумісного газ-ння після проведення ТО готова до подальшої експлуатації. Потребують заміни запірні пристрої. Потребують ввізний газ-д. Привести у відповідність футляри та житлові приміщення, які змінили своє функціональне призначення а саме привести у відповідність проекту документацию газ-ння. Також з'ясувати, чи пристрої з газ-д.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

12.06.2024р

Контактний робочий телефон представника виконавця

0967808612

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав

з актом ознайомлений

обстеження

О.В.Гріневич

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(підпис)

(дата)

(підпис Замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(підпис Замовника)