

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Тіло Червче
(місце складання)

№ _____ від « 16 » 02 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Технопроектні мережі
України" Тіло Червче УЄГГ м.р. с. ПВРГ Лушків Б.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14, вул. Новомілейська, місто/селище Тіло Червче

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Залізки пристроїв не сталеві потребують заміни на сталеві (чорнові)
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного сумісного газопостачання після перевірки
ТО готова до подальшої експлуатації, потребують заміни залізи-
них пристроїв у термін 3 тижні та фарбування відрізка газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 07.03.2024 р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 132 7287

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання. _____

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лушків Б.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.02.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис споживача)