

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Жієла Червче
(місце складання)

№ _____ від « 05 » 02 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ТОВ "Газрозподільник мережі
"Україна" Білоцерківське ЧЕТГ м.р.с. П.В.Р.Т. Лушков Є.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 19/15, вул. Олександрійський, місто/селище Жієла Червче

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Задірні пристрої не сталих потребують заміни на сучасні
- 2) Газопровід потребує фарбування
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО
готова до подальшої експлуатації, потребує заміни задірних
пристроїв у терміні 3 місяці та фарбування ввірного газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 26.02.2024р.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 132 72 87

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання. _____

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лушков Є.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.02.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)