

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Переяслав
(місце складання)

N _____ від "10" 04 2024 року

Відповідно до договору від "12" 03 2023 року N _____
працівник(ами) виконавця робіт спіусар Тказов А.А.; Кравченко В.В.
Хобша В.В. Шуківський А.М. ст. майстер Карнаух Н.О.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Б-Хм №36
кв 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 32.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Прибрали иривога з газопроводу
- 2) Не якісне лако-фарбове покриття
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22
26, 27, 28, 29, 30, 31

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 10.04.2024р

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Покрити лако-фарбове покриття ввідного газопроводу
10.04.2024р.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Тказов А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.04.24.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у

Представник РТ "УК" ВУЖС
Наталя Сергій І.В.

