

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Переяслав
(місце складання)

N _____ від "27" 03 2024 року

Відповідно до договору від "12" 03 2023 року N _____
працівником(ами) виконавця робіт Слюсар Ткачов А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по
батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Б-ХМ 83 кб1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не якісне лако-фарбове покриття на ввідному газопроводі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 27.03.2024

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

27.03.2024.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Ткачов А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.03.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Ковшун С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ковшун С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Переяслав
(місце складання)

N _____ від "27" 03 2024 року

Відповідно до договору від "12" 03 2023 року N _____
працівником(ами) виконавця робіт спосар Тказов А.А.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Б-Хч 83 кв 3

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не якісне лако-фарбове покриття на зовнішній газопроводі
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 27.03.24

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування
нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

27.03.2024

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

Тказов А.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.03.24
(дата)

З актом ознайомлений:

Борейчук В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпечно користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Борейчук В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

Додаток 4

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у

Додаток 2

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт

недопуску (ухиляння) від проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Переяслав
(місце складання)

від "27" 03 2024 року

Представник виконавця

робіт: слюсар Тказов А.А.

Шелезняк

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

який діє на підставі договору від 12.03.23 року N ___ про виконання робіт з ТО ВБСГ у присутності Шелезняк

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового приміщення у будинку за адресою:

м. Переяслав вул Б-Хм 83 кв 2.

(N квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Переяслав - ХМ ЧЕГГ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

обонем відсутній

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового та/або

нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається / не додається (необхідне підкреслити).

Цей акт складено на ___ арк. в ___ прим.

Представник суб'єкта господарювання - виконавця робіт

[підпис]
(підпис)

Тказов А.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

[підпис]
(підпис)

Наказник будівлі КБ та КСГ

[підпис]

Володимир - О.О.

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у