

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Яготин № _____ від «08» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «15» 12 2023 року № 2291, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» майстер Артемівський
спосар Олександр Л. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 106 в. І. Сікорського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

недоліків не виявлено. ПТО проведено.
Газопровід придатний до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Олександр Л. І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

Стецько С. М.
Добровольський С. М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.04.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Стецько С. М., Добровольський С. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)