

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Яготин № \_\_\_\_\_ від «10» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «05» 12 2023 року № 2291, працівником(ами)  
виконавця робіт ТОВ «Газорозподільні мережі України» стюсар Олександр Л.І.,  
стюсар Олександр О.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 114 в. І. Сікорського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) в кв. 2 порушення ПБСГ. Не надано проектної документації.
- 2) в кв. 2 газопроводи в корозії, потребують фарбування.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв. 2

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в кв. 2 за порушення  
ПБСГ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

в кв. 2 виконати БМР згідно проектної документації  
Газопровід придатний до подальшої експлуатації  
ПТО проведено.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Олександр Л.І. 10.04.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Григоренко Т.І. 10.04.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Григоренко Т.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)