

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань
(місце складання) № _____ від «03» 04 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт м.р. Боробак П. А. с.р. Бабурко С. М.
с.р. Бірюченко В. М. с.р. Широченко С. А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 46 кв. 1-45,
вул. А. Мичкевича, місто/селище Березань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково заблокований газокерований клапан на вході в квартиру.
- 2) Неправильно встановлено ок. 10-4 на вхідній трубі.
- 3) Відсутність газокерованого клапана на вхідній трубі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. А. Мичкевича б. 46 кв. 1-45.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Нарадити більший доступ до газокерованого клапана на вході в квартиру.
Замінити клапан на ок. 10-4 на вхідній трубі.
Встановити газокерований клапан на вхідній трубі.
До складу будинку встановити газокерований клапан на вхідній трубі.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 045.76.5.39.57.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Боробак П. А. 03.04.2024р. Від підпису
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) Від підпису 03.04.2024р.
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Від підпису
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань
(місце складання)

від «04» 04 2024 року

Представник виконавця робіт: м-р Боровик Р.А. с-р. Бодчук Ю.М.
с-р. Шкаршич В.М. с-р. Широмень С.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності

м. Березань, в. Артем Шуквичев Б. №6 кв. 2, 3, 4, 5/4,
8, 14, 21, 33, 25, 40, 42, 41.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, в. Артем Шуквичев Б. №6.

кв. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 21, 33, 25, 40, 42, 41.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

"Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні" "Відсутні"

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Відсутні всі особи.

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 3 прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт

[Підпис]
(підпис)

м-р Боровик Р.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

Відсутні всі особи.
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)