

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Черкаси № \_\_\_\_\_ від 22 » 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт м-р. Боровець Р. А.,  
м-р. Шведівський В. В., м-р. Тугетовіч В. В., м-р. Жаминської В. Г.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 кв 1.,  
вул. Богатирська, місто/селище Черкаси

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Недоладжений вимикач
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Черкаси, вул. Богатирська,  
Буд 11 кв 1  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:  
Роботи виконати вимикач  
визначити причину несправності.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р. Боровець Р. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024р  
(дата)

Сімендан А. О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Сімендан А. О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Перезань № \_\_\_\_\_ від «22» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт сл.р. Погоробек Р.А.  
сл.р. Шлегель М.В.; сл.р. Тугетовіт В.В.; сл.р. Жакимський В.Г.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 кв 2,  
вул. Богатирська, місто/селище Перезань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) непродуманий вентиль у вентильній камері ПГЧ.
- 2) Значні розривки смі газопроводу.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Перезань, вул. Богатирська  
№ 11 кв 2

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: на ПГЧ.

1. Розробити та встановити вентиль у вентильній камері ПГЧ.
2. Вирішити значні розривки смі газопроводу до наступної  
відстані - 0,5 м.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: [підпис]

сл.р. Погоробек Р.А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024  
(дата)

Шлегель В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Шлегель В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Терезакь № \_\_\_\_\_ від «22» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт ел-р. Тоборовек Р. А;  
сл-р. електрик ел. В; сл-р. Фуєтовіт В В; сл-р. Жакінієвський В. Г  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11к83,  
вул. Богатирська, місто/селище Терезакь

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) недопідготовлено внутрішній канал на ДК.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Терезакь, в. Богатирська  
Буд 11к83  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Доопрацювати внутрішній канал каналом згідно з проектом.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ел-р. Тоборовек Р. А.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024р.  
(дата)

Гестеренко Т. Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

22.05.2024р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Гестеренко Т. Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)