

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від «28» 05 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт с-р Жуєтовіт  
с-р Завкаченко В.М. с-р Шурко М.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 кв.д.,  
вул. Богадирська, місто/селище Березань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) встановлення огорожі на в'їзді
- 2) недоліки встановлення каналів
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Богадирська д. 15. кв. д.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Замінити огорожу на в'їзді з цегляного матеріалу.
2. Встановити встановлення каналів на висоті 1,8 м і надати до не огорожі висоті.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_  
Контактний робочий телефон представника виконавця) 045 4653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с-р Жуєтовіт В.В. 28.05.2024р. Решетник М.І. 28.05.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Решетник М.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань № \_\_\_\_\_ від «28» 05, 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті  
<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт с-р. Якутовіт В.В.  
с-р. Миробієць М.В. с-р. Яковченко В.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15 кв.3.  
вул. Богатирське, місто/селище Березань.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність газової сигналізації на 11-4.
- 2) Невідсутність вентильного каналу на 11-4.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Богатирське 0. 15. кв. 3.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Задекларувати газовий шланг на 11-4.  
Здійяти вентильний канал на 11-4 до  
висоти вентильного каналу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 04576 53957.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с-р. Якутовіт В.В. 28.05.2024р. Норєць Є.С. 28.05.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Норєць Є.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 2  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**недопуску (ухиляння) від проведення технічного**  
**обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

Березань  
(місце складання)

від «28» 05 2024 року

Представник виконавця робіт:

с.р. Букетовит В.В. с.р. Шерідь М.В.  
с.р. Замоченко В.М.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

який діє на підставі договору від \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_ про виконання робіт з ТО ВБСГ  
у присутності

Росенко Василь Федорович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового  
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Володимирська 9, 15 кв. 1.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Львівське держ. ТОВ "Газорозподільна мережа України"

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового  
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне  
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 3 прим.

Представник суб'єкта господарювання —  
виконавця робіт

[підпис]  
(підпис)

с.р. Букетовит В.В.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

[підпис]  
(підпис)

Росенко В.Ф.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)