

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань № _____ від «04» 06 2024 року
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт с.р. Зоробек Р.А.
с.р. Якоченко В.М. с.р. Миконенко С.А.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19 кв.1,
вул. Богатирське, місто/селище Березань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Електророзетки біля електророзподільного щита
- 2) часткове заширення електророзподільного щита
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Богатирське б. 19 кв. 1.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1. Звернути електророзетки від електророзподільного щита на мінімальну відстань від щита - 0,5м.
2. Надати вільний доступ до електророзподільного щита.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження с.р. Зоробек Р.А. 3 актом ознайомлений: Гураєвська Г.У.
04.06.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Гураєвська Г.У.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань. від « 04 » 06 2024 року
(місце складання)

Представник виконавця робіт: м.р. Боровик Р.А. с.р. Жукченко В.М.
с.р. Широмець С.А.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності

Ротова Лариса Василівна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, в. Богатирівська 0.19 кв.д.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт: Київська група ТОВ "Будрозбудівельні мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 3 прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт

[Підпис]

(підпис)

м.р. Боровик Р.А.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

Вікторія Валентина Ротова Л.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)