

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « 15 » 03 2024 року

Відповідно до договору від « 15 » 03 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт м-р. Боровик Р.А. с-р. Жукченко В.М. с-р. Богдан Ю.Сер.  
с-р. Камішевський В.Г. с-р. Мироненко С.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 кв. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Менораробавиши газопровід.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Героїв Нідерланд Сомки Д. 26. кв. 1  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Зодаробувати газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: А

м-р. Боровик Р.А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.03.24р  
(дата)

Козіт Як.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

15.03.24р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Козіт Як.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань.

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «15» 03 2024 року

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті

<https://kv.grmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт м.р. Боровик Р.А.

с.р. Яковченко В.М. с.р. Мироненко С.А. с.р. Кашеєвський В.Г. с.р. Бойчук Ю.М.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26 кв. 3,

вул. Героїв Нерешеної Соти, місто/селище Березань

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Електродріт не захищений. Нестандартна висота встановлення газопровід.
- 2) Нестандартна висота встановлення камери для додаткової висоти.
- 3) Захищений газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань, вул. Героїв Нерешеної Соти 0.26 кв. 3.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Зняти електродріт з газопровід.
2. Розширити газопровід.
3. Дошамтувати висоту газопровід камери, підняти до стандартної висоти.
4. Розширити газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 04546 53954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Боровик Р.А.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Дасушак Т.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Дасушак Т.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
підпис замовника)

Додаток 2  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**недопуску (ухиляння) від проведення технічного**  
**обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Бергзаль від «15» 03 2024 року  
(місце складання)

Представник виконавця робіт: Майбевка Філія ТОВ, ГРМУ  
м-р. Бороквік Р.А.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

який діє на підставі договору від 15.03.2024 року №      про виконання робіт з ТО ВБСГ  
у присутності

Зваланенко Ірина Іванівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового  
приміщення у будинку за адресою: м. Бергзаль, вул. Героїв Надзвичайної

Сотні 6. 86. кв 2.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:  
Майбевка Філія ТОВ, ГРМУ м-р. Бороквік Р.А.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Відшкодування абонент

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового  
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне  
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання —  
виконавця робіт

[Підпис]  
(підпис)

м-р. Бороквік Р.А.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

[Підпис]  
(підпис)

Зваланенко І.І.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)