

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань № _____ від « 14 » 02 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 14 » 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт _____

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 кв.1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність щоднячного подіття.
- 2) Некоректна робота крана газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Олександра Бодка 8.10 кв.1
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. З'ясувати роботу газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 045.76.53954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

м-р. Боробик Р.А. 14.02.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Штокреш м.Г. 14.02.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Штокреш м.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Березань

(місце складання)

№ _____

від «14» 02 2024 року

Відповідно до договору від «14» 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт м.р. Боровик Р.А. с.р. Жакаченко В.М. с.р. Шарошук С.А.
с.р. Камінецький В.Г. с.р. Байчук Ю.М. с.р. Нрета Ю.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 кв.3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність ізоляційного покриття.
 - 2) Необхідність газокровію (непараробочий газокр.)
 - 3) Електричний кривий на газокровію з невідповідною системою, канал.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Березань,

вул. Олександрівська буд. 10. кв.3.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити ізоляційне покриття.
2. Необхідність газокровію.
3. Зняти електричний кривий з газокровію.
4. Вивести канал вентильної системи канал вентильної системи.
5. Забезпечити електричний доступ до невідповідної системи.

орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 045.46.53954.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

м.р. Боровик Р.А. 14.02.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Сукач В.В. 14.02.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Сукач В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань
(місце складання) від « 14 » 02 2024 року

Представник виконавця робіт: м-р. Боровик Т.А. с-р. Гиромко В.М. с-р. Шкалюк С.А. с-р. Дірошук С.А. с-р. Каміньський В.Г. с-р. Бабчук М.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

який діє на підставі договору від 14.02.24 року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ у присутності

Бочуев Сергій Валерійович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Олександрівська 8.10.кв.2

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)
представника виконавця робіт: "Літвельке Філія ТОВ "Газрозподільні мережі України"
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання — виконавця робіт

[Підпис]
(підпис)

Боровик Т.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

Бочуев С.В.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Депутат Березанської міської ради Головень М.О.
Мносвідчення
[Підпис]
(підпис)