

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань

(місце складання)

№ _____

від « 15 » 02

2024 року

Відповідно до договору від « 15 » 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт м-р. Боровак с-р. Яковенко В. м.

с-р. Мухомець С. П. с-р. Бойчук Ю. м.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність ізоляційного покриття

2) Зовнішній газопровід (неодгарабований газопровід)

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,

вул. Олександра Бобка 5. П. кв. 1.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Зовнішній газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

м-р. Боровак Р. А. 15.02.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Австункіна О. В. 15.02.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Австункіна О. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань

(місце складання)

№ _____

від « 15 » 08 2024 року

Відповідно до договору від « 15 » 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт м-р. Бородавк Р.А. с-р. Якимченко В.М.
с-р. Шароненко С.А. с-р. Бойчук Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № _____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відгородити сан-узел від газових приладів
- 2) зробити товщину вентильованого каналу
- 3) Відсутність ізоляції на покриві ч. пофарбувати газифікаційні прилади

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Олександрівська буд. 8/11 кв. 3.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Встановити пергородку між сан-узлом та газовими приладами.
2. Зробити товщину вентильованого каналу до необхідної висоти.
3. Пофарбувати газифікаційні прилади.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

м-р. Бородавк Р.А.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Якименко В.З.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Якименко В.З.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань від « 15 » 08 2024 року
(місце складання)

Представник виконавця робіт: м-р Боровен Р.А.; с-р Босиш Ю.М.
с-р Шаромаш С.А. с-р Ткаченко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності

Берга Ігор Іванович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Олександрівська

будова № 6/а

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Київська філія "ТОВ" Газорозподільні мережі

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

"Україна" Відсутній власник

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт

[Підпис]
(підпис)

м-р Боровен Р.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

[Підпис]
(підпис)

Берга І.І.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Депутат Березанської
міської ради
Тюковань М.О.
новітченка №2