

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань
(місце складання)

№ _____ від «20» 02 2024 року

Відповідно до договору від «20» 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт м.р. Боровик Р.А. с.р. Жданченко В.М. с.р. Бобчук Ю.М.
с.р. Мироненко С.А. с.р. Кадичевський В.Г.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 14 кв. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Не доопрацювати вентиляційний канал до ПГ-4.
- 2) Ремонтувати газопровід.
- 3) Зняти електрокабелі з газопровіду (електрокабелі на газопровід)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Олександрівська буд. 6. 14 кв. 1
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Доопрацювати вентиляційний канал до належної висоти до ПГ-4.
2. Ремонтувати газопровід.
3. Зняти електрокабелі з газопровіду.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Боровик Р.А. 20.02.2024р. Машуш Н.С. 20.02.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Машуш Н.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань від «20» 02 2024 року
(місце складання)

Представник виконавця робіт: с-р Боровий Р.А.; с-р Войчук Ю.М.
Кашинської В.Г.; с-р Нирожко С.А.; с-р Шагенко В.М.,
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності

Ушио Петро Іосифович

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Олександра
Бобина 14 кв.2

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Київська філія ТОВ "Газорозподільна мережа України"
ного обслуговування в будинку
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Недопуск до проведення внутрішньобудинкового техніч-
(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт

[підпис]
(підпис)

Боровий Р.А
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт відмова від
Депутат Березанської
міської ради
Головань М.О.
повідення №2
(підпис)

Ушио П.І
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)