

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « 12 » 02 2024 року

Відповідно до договору від « 12 » 02 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт м.р. Боревик П.А. с.р. Жукченко В.М. с.р. Бобчук Ю.М.  
с.р. Червонощев С.А. с.р. Жаксенівський В.І. с.р. Жаста Ю.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Доцільно зробити діловий канал на ОК
- 2) Відсутнє триваліше надхиття на газоблоку стовбу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м.р. Березань  
вул. Олександра Зюбка 5.8. кв. 1  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Доцільно зробити діловий канал на ОК  
Відповісти триваліше надхиття

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 04576 53957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

м.р. Боревик П.А. 12.02.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Жастовцев Я.М. 12.02.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Жастовцев Я.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Березань.  
(місце складання) № \_\_\_\_\_ від «12» 02 2024 року

Відповідно до договору від «12» 02 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт м.р. Боровик Р.В. с.р. Жукотенко В.М. с.р. Бобчук Ю.М.  
с.р. Широкієв С.А. с.р. Жаминський В.Г. с.р. Жукота Ю.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8 кв. 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність ізоляційного покриття на газовому стояку
- 2) Непогодар бовашиє газокровід.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Березань,  
буль. Олександрівська Бобке 8.8 кв. 2.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:  
Водарбувати газокровід. Відновити ізоляційне покриття.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653958

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження  
м.р. Боровик Р.В. 12.02.2024р. М. Жукотенко В.М. 12.02.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
М. Жукотенко В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від « 12 » 02 2024 року

Відповідно до договору від «10» 02 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт м-р. Боробек Р.А. с-р. Хитченко В.М. с-р. Бобчук Ю.М.

с-р. Широкаць С.А. с-р. Хадимський В.І. с-р. Крестюк Ю.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8.16.3

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність ізоляційного покриття на газових з'єднаннях

2) Некоректна робота шиб газопровід

3) Застігання газових шлангів ПГ-4. Потрібно замінити.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,

вук. Олександрівська Бобке 8.8.16.3.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Використати газопровід. Виконати ізоляційне покриття. Застігнуті газові шланги на ПГ-4.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

м-р. Боробек Р.А. 02.02.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Хитченко В.М. 02.02.2024р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Хитченко В.М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)