

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Беркузь

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від «13» 02 2024 року

Відповідно до договору від «13» 02 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)

виконавця робіт м.р. Берковик Р.А. с.р. Яковченко В.М.

с.р. Байчук Ю.М. с.р. Жукот Ю.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Неперекритий ший газопровід
- 2) Недоліки в ший вентиляційного каналу
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Беркузь  
вп. Оксфордська Бокке Б.9. кв. 2.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Зарядити газопровід.  
Відновити ший вентиляційного каналу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця 0454653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Берковик Р.А. Вп. Оксфордська Бокке Б.9. кв. 2.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Вандел В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Вандел В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « 13 » 02 2024 року

Відповідно до договору від « 13 » 02 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт ш-р. Боровик Р.А. с-р. Луценко М.А.  
с-р. Бобчук Ю.М. с-р. Жестя І.С.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № \_\_\_\_\_.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) некоректний газокровід
- 2) електровимикачі біля газокровіда.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Олександра Бодя 5.9.16.3.  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Водокоректувати газокровід
2. Замінити електровимикачі на мінімальну  
допустимий відстань від газокровіда.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0459653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений: Луценко М.А.

ш-р. Боровик Р.А. 13.02.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Луценко М.А. 13.02.2024р.  
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Луценко М.А. [підпис]  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 2  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**недопуску (ухиляння) від проведення технічного**  
**обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань

(місце складання)

від «13» 02 2024 року

Представник виконавця робіт: м.р. Бордовик Р.А. с.р. Шкоченко В.М.  
с.р. Байчук Ю.М. с.р. Фурманюк Ю.С.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

який діє на підставі договору від 13.02.2024 року № \_\_\_\_\_ про виконання робіт з ТО ВБСГ  
у присутності

Данилюк Євгенія Федорівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового  
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, в. Оксана Циган

вулиця 0.9 кв.1

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Шейвекс Фрієд ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Відсутній власник

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового  
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне  
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання —  
виконавця робіт

[Підпис]  
(підпис)

м.р. Бордовик Р.А.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт Відсутній  
власник  
(підпис)

Данилюк Є.Ф.  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Депутат Березанської  
міської ради Юлія Іванівна Ш.О.  
посвідчення №2

[Підпис]