

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Березань
(місце складання) № _____ від «29» 02. 2024 року

Відповідно до договору від «29» 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт с-р. Якаченко В.М. с-р. Миколюк С.А.
с-р. Жаминський В.Г. с-р. Бобчук Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 кв. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неодраждований газифікаційний
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Березань,
вул. Якова Чубинського 8. 11 кв. 1.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
1. Ободраждувати газифікаційний

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 045 7653 954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений

с-р. Якаченко В.М. 29.02.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Терещенкова М.С. 29.02.2024р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Терещенкова М.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Березань

(місце складання)

№ _____

від «29» 02 2024 року

Відповідно до договору від «29» 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт с.р. Якаченко В.М. с.р. Митрофанов С.М. с.р. Бобчук Ю.М.
с.р. Качинський В.Г.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11 кв. 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково зашмиць газопровід.
- 2) Некоректний газопровід.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Березань,
вул. Павла Чубинського 0. 11 кв. 2.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відкрити частково зашмиць зовнішній газопровід.
2. Впорядкувати газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

с.р. Якаченко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.02.2024р.
(дата)

З актом ознайомлений:

Микорке З.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

29.02.2024р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Микорка З.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)