

Додаток 2  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**недопуску (ухилення) від проведення технічного**  
**обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань.

(місце складання)

від «04.» 03. 2024 року

Представник виконавця робіт: м.р. Боровик Р.А., с.р. Жащенко В.М.  
с.р. Клімівської В.Г., с.р. Митрошук С.А., с.р. Бобчук Ю.М.  
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

який діє на підставі договору від 04.03.2024 року № \_\_\_\_\_ про виконання робіт з ТО ВБСГ  
у присутності

Гусар Катерина Семенівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухилення) власника/користувача житлового та/або нежитлового  
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Павла Чубинського

б.п. кв.2.

(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:

Київська філія ТОВ "Газрозподільні мережі України"

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Абонент Відкритий.

(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухилення) від проведення ТО ВБСГ житлового  
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне  
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 1 прим.

Представник суб'єкта господарювання —  
виконавця робіт

[Підпис]

(підпис)

Боровик Р.А.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

Гусар К.С.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

М. Березань

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « 07 » 03 2024 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт м.р. Бороковик Р.П. с.р. Якушенко В.М. с.р. Волощук Ю.М.  
с.р. Жаминський В.Г. с.р. Митроненко С.П.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28 кв. 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Неопрацьований газокровіг.

2) Нерівномірні величини димових каналів.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: М. Березань,

вул. Рава Сибирського б. 28 кв. 1.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Опрацювати газокровіг.

2. Нерівномірні величини димових каналів, підняти до належної висоти.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653952.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений: ✓ [підпис]

м.р. Бороковик Р.П.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Трущенко В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Трущенко В.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)