

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Бердзань  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від « 11 » 03 2024 року

Відповідно до договору від « 11 » 03 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт с.р. Яковченко В. М. с.р. Кошівської В. І.  
с.р. Ширкошечко С. А. с.р. Бобчук Ю. М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32 кв. 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недоліки штовбани великих діаметрів каналів.
- 2) Відсутність закріплення газопроводу. Непопереджені доступи до газопроводу.
- 3) газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Бердзань,  
бульв. Якова Чумаківського в. 32 кв. 1  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Дошикетувати великі діаметри каналів, при цьому до  
на шлангові вставки. 2. Зробити вільний доступ  
до газопроводу. Загерметизувати газопроводу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0454653954

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с.р. Яковченко В. М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Червоний Я. О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Червоний Я. О.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Березань.  
(місце складання)

№ \_\_\_\_\_ від «11» 03 2024 року

Відповідно до договору від «11» 03 2024 року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт с.р. Шкоченко В.М. с.р. Кавіньський В.Т.  
с.р. Мироненко С.А. с.р. Зайчук Ю.М.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 32 кв.д.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) нерівномірності витоків газу з каналів.
- 2) частково зламаний газопровід.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,  
вул. Гавриї Чубинського д. 32 кв. 2.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Розв'язати виток газу з каналів до необхідної висоти.
2. Надати вільний доступ до газопровіду.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

с.р. Шкоченко В.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

11.03.2024р.

З актом ознайомлений:

Заріцька Л.Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

11.03.2024.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Заріцька Л.Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)