

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань № _____ від «28» 02 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «28» 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт с.р. Фисакенко В.М. с.р. Шароненко С.А.
с.р. Бобчук Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9 кв. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) монтаж не відповідає проектній документації
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Фабра Субицького б. 9 кв. 1
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

1. Зробити монтаж згідно проектної документації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 30 днів

Контактний робочий телефон представника виконавця 0457653957

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

с.р. Фисакенко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

28.02.2024
(дата)

Фісакенко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.02.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Фісакенко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань № _____ від 28 » 02 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від 28 » 02 2024 року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт с.р. Якаченко В.М. с.р. Миротич С.А.

с.р. Бобчук Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.кв.2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недоламентований вентиляційний канал
- 2) Неопараробаний газокровід. Відсутній електрообладування
- 3) кабелі не відокремлені від газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Березань,
вул. Гаврила Трубіньського б.9.кв.2.
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Доламентувати вентиляційний канал підняти до катівної
2. Параробати газокровід.
3. Заробити електрообладування до катівної

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0457653954.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

с.р. Якаченко В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

28.02.2024р.
(дата)

Ющенко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

28.02.2024р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Ющенко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)