

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Бережани № _____ від «05» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до Типового договору від «12» грудня 2023 року викладеного на сайті
<https://kv.gtmu.com.ua/>, працівником(ами) виконавця робіт м.р. Боровик Р.А
с.р. Миронович С.А.; с.р. Тищенко В.М. с.р. Байчук Ю.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 120кв1-30,
вул. Шевченків шлях, місто/селище Бережани

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недовлаштувати вентиляційні канали в приміщенні з ПТ-Ч
- 2) Не підшити стіни над ПТ-Ч; Не замикати шланги до ПТ-Ч та ОК
- 3) Частково замшити газопроводи

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: м. Бережани

вул. Шевченків шлях 120
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Довлаштувати вентиляційні канали в приміщенні з ПТ-Ч та ОК
2. Підшити стіни над ПТ-Ч
3. Замикати шланги до ПТ-Ч та ОК
4. Розшити газопроводи

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 045-765-39-57

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Боровик Р.А 05.04.2024 Від місця обстеження
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Від місця обстеження
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 2
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
недопуску (ухиляння) від проведення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Березань від «05» 04 2024 року
(місце складання)

Представник виконавця робіт: м.р. Боровик Р.А.; с.р. Бойчук Ю.М.
с.р. Миромець С.А.; с.р. Ткаченко В.М.
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

який діє на підставі договору від _____ року № _____ про виконання робіт з ТО ВБСГ
у присутності
Свіжиган С.У.; Шкруш Т.В.; Харченко Т.В.; Роздобудько Ю.У.;
Горуб С.П.
(посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника/ів замовника)

установили факт недопуску (ухиляння) власника/користувача житлового та/або нежитлового
приміщення у будинку за адресою: м. Березань, вул. Шевченків шлях 120
кв. 15, 17, 18, 28, 29.
(№ квартири чи опис розташування нежитлового приміщення)

представника виконавця робіт:
Київська філія ТОВ „ГРМУЧ“
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт)

Відеубій власник
(зазначаються дії, що вказують на факт недопуску (ухиляння) від проведення ТО ВБСГ житлового
та/або нежитлового приміщення)

Електронний носій з фото- та відеоматеріалами додається/не додається (необхідне
підкреслити).

Цей акт складено на 1 арк. в 3 прим.

Представник суб'єкта господарювання —
виконавця робіт


(підпис)

м.р. Боровик Р.А.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Представник замовника робіт

(підпис)

Відеубій власник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)