

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Тетіїв  
(місце складання)

від " 7 " 05 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023 року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» слюсар Лавчинський М.Ю  
слюсар Шурман О.П

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 6а вул. Злагоди м. Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує оформлення

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільного суцільного газопостачання після перевірки ТО  
готова до подальшого експлуатування, але потребує оформлення  
відомого газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) Котельник В.О 0456052180

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав  
обстеження:

Лавчинський М.Ю 7.05.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис

Шурман О.П 7.05.24  
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

\_\_\_\_\_ (за наявності), підпис замовника

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис замовника