

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Рахів
(місце складання) N _____ від "4" 04 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____,
працівником(ами) виконавця робіт ДП "Вселя Фікс" ТОВ, Газорозподільчі мережі України" Васильківського ЧКП Рахівська ділянка
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N вул. Т. Магелі, 3

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: вул. Т. Магелі, 3
кв. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунено витоків (кран Ду 25 + в. гайка Ду 25)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 3 роки
Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Слюсар Тетренко В. Н.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.04.24
(дата) Слюсар

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) _____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)