

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Растів
(місце складання) N _____ від "3" "05" 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Київська філія ТОВ "Газо/енергетична мережа України" Васильківського ЧЕП. Растівська ділянка (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N вул. Буцикова, 1.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність герметичності з'єднань газопроводів
- 2) Потієєус графіванне
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: 26, 2, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30
(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення вадок на Ду 20 - 3 крає.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 3 роки.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Тетрешко В.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

3.05.24
(дата) Тув

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)