

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рівне (місце складання) N 7 від "6" 03 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Рівненська діяльність Васильківська УЕГГ «Літвська Рівні» ТОВ, Газорозподільної мережі України (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N 2 вул. З. Козарс.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) —
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: кв 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунення витоків на внутрішній газопроводі по сходовій клітині на шурті, в разі кін. 7.22.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар Степанов В. І. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 06.03.24 (дата)

З актом ознайомлений:

[Підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) 06.03.24 р. (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

[Підпис] (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)