

багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Растів
(місце складання) N _____ від "6" 02 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Дієвська фірма ТОВ "Газообслуговувальні мережі України" Васильківського УЕГ Растівська дієвська
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N вул. Заводська, 1

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) відсутність герметичності з'єднань газопроводів.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: вул. Заводська
р.кв. 4, 5, 1, 6.

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунено виток на еранах Ду 32, Ду 20

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) через 3 роки.

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

єлюсар Петренко В.А. 6.02.24
(прізвище, ім'я та по батькові (дата) Т.П.
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)