

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Билієв
(місце складання)

N 2

від "13" травня 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Макаріївської гілки Ринкової ЧЕТГ, сі майстер Слюсаренко В. О., пр. ітс Чурієв С. В., майстер АРС Явкіна В. В., слюсарі: Кужельцев Д. П., Попов А. П. (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Новоселиська 9

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наєвність корозійних пошкоджень газопроводів;
- 2) пробисання газопроводів та відсутні ділки кріплення;
- 3) електроізоляція на газопроводі та телефонні дроти.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чоківими сталі антикорозійного покриття методом фарбування. Також відсутні кріплення для газопроводу приєднати електромадель та телефонні дроти з газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чурієв С. В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)