

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Канушмишні № _____ від « 06 » 02 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт спосар Телімартов А.В., спосар Огнорал Л.П.
ТОВ „Газсервіс-Львівський об'єктів Укроблгаз“
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 14, вул. Мир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газсервіс придатний до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Огнорал Л.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.02.24р.
(дата)

Шихов Л.П. Мир
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.02.24р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Шихов Л.П. Мир
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)