

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Комелів

(місце складання)

N 9

від "29" 05 2024 року

Відповідно до договору від "___" _____ 20__ року N _____, працівником(ами) виконавця робіт Миколаївської дільниці Вінницького УЕГГ: пр.імтс. Чурфієнов С.О., майстер АДС Мєвара В.В., слюсар АДС Поливал А.Т., слюсар ВВП Приходько В.Ч (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), N Глобичева, 59.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наєвність корозійних пошкоджень сталевих газопроводів
- 2) Падіння тиску газу в системі ГРМ, виток газу на квартирній стіні кв. №8
- 3) .

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: квартира №2,5,8

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Покращити стан антикорозійного покриття методом фарбування внутрішньої газопостачання до квартири №2,5,8 до усунення витоків газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Чурфієнов С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

29.05.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)