

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Селище Ставище  
(місце складання)

№ 1 від «07» 05 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар  
Максименко М.О., слюсар Якимчук В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище ,вул. Цимбала Сергія № 26 .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газові крани на стояках потребують заміни - 7шт.
- 2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: середом  
акти міжшурку до квартир:  
№ 8, №18, №49, №41, №50.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО системи слідкості су-  
міщеної газопостачання готова до подальшої  
експлуатації, за умови усунення вищезгаданих недоліків.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,  
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О. М.О. 07.05.2024.  
(ПІБ) (підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (дата)

(за наявності), підпис)

слюсар Якимчук В.В. В.В. 07.05.2024.  
(ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано