

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Селище Ставище  
(місце складання)

№ 2

від «03» липня 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від «05» грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», слюсар Максименко М.О.  
слюсар Іванчук В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище ,вул. Мельника Миколи (Куницького) № 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) частково пофарбувати газосховищ
- 2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільного  
спільного газопостачання гомова до подальшої  
реконструкції, за умов усунення недоліків

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,  
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

слюсар Максименко М.О.  
(ПІБ)

слюсар Іванчук В.В.  
(підпис)

03.07.2024р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(за наявності), підпис)

слюсар Іванчук В.В.  
(ПІБ)

слюсар Іванчук В.В.  
(підпис)

03.07.2024р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано