

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Селище Ставище  
(місце складання)

№ 2 від « 12 » 06 2024 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків від « 05 » грудня 2023 року № 2291, працівниками виконавця робіт Ставищенської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»,

Слюсар Максименко М.О. Слюсар Степаник В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку :

Селище Ставище ,вул. Цимбала Сергія № 28 А .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування.

2) Потребують заміни ввізані засівки - 2 шт.

3) В квартири: № 15, № 16, № 22, № 24, № 44, № 47, № 55, № 57, № 64, № 67  
в квартири, здійснено несанкціонований доступ до: Григорюк

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

За результатами ТО система спільною  
суддівського газопостачання готова до подальшої  
експлуатації, за умови усунення вищезазначених  
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) недоліків

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники,  
які виконали обстеження

З актом ознайомлений:

Слюсар Максименко М.О. 12.06.2024  
(ПІБ) (підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Слюсар Степаник В.В. 12.06.2024  
(ПІБ) (підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано