

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку

м.Тетіїв
(місце складання)

від " 10 " 10 20 24 року

Відповідно до Типового договору на технічне обслуговування мереж спільної власності внутрішньобудинкових мереж газопостачання багатоквартирних будинків №2291 від 05.12.2023року, працівниками виконавця робіт Тетіївської дільниці Таращанського УЕГТ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» с. Гончарук В.В

с. Шеремета М.І

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку № 9 вул. Нова м.Тетіїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Газопровід потребує фарбування

2)

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система спільно спільного газопостачання після проведення ТО готова до подальшого експлуатування, але потребує фарбування відбито газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) Кобальчик В.О (045)6052130

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження:

Гончарук В.В ШВР 10.10.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

Шеремета М.І Ш 10.10.24
(прізвище, ім'я та по-батькові) (дата)

(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові)

(дата)

(за наявності), підпис замовника)